

Abaque perte de charge et débit

2.3.4

		1200 mm	1500 mm	1800 mm			
		36	43	82			
Dim sorbonne							
Perte de charge sorbonne (Pa)		900	1100	1300	50	100	200
Débit M3/h	160	200	250	315	75	90	125
Dim conduit (mm)							
Vit conduit en M/s	13,54	8,4	10,3	6,5	7,7	4,8	3,6
PVC Rigid perte par ml (Pa)	16	4,5	6,5	2,4	2,8	0,9	3,75
Coude 90 perte unitaire (Pa)	45	18	25	9	13	6	3,1
Coude 45 perte unitaire (Pa)	22,5	9	12,5	4,5	6,5	3	1,6
Réduction perte unitaire (Pa)		160/200	160/200	200/250	200/250	250/315	
Clapet A, Rouvert perte unitaire (Pa)		15	21	8	12	5	
Registre ouvert perte unitaire (Pa)	27	10	16	6	9	4	
Diffuseur perte unitaire (Pa)	104	41	67	24	87	19	
Chapeau de cheminée perte unitaire (Pa)	225	87	130	52	73	28	
							30 120

10 Pascal=1mm/CE

GAMME ÉDUCATION NATIONALE