


**LNE**

Le progrès, une passion à partager

 LABORATOIRE DE TRAPPES  
 29 avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex  
 Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

Dossier P125517 - Document DE/1 - Page 1/4

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT  
 DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

**VALABLE 5 ANS à compter du 20 Juin 2014**
**N° P125517 - DE/1**

et annexe de 3 pages

**Matériau présenté par :** ARISTECH ACRYLICS LLC  
 7350 Empire Drive  
 41042 FLORENCE (KY)  
 ETATS-UNIS

**Marque commerciale :** MFC

**Description sommaire :**  
**Composition globale :** Matériau composé d'acrylique (Poly Methyl Methacrylate) et de Trihydrate d'Aluminium. Le matériau est ignifugé dans la masse.

**Application :** Receveur de douche.

**Masse :** ( 1730 ) kg/m<sup>3</sup>  
**Epaisseur :** ( 12 ) mm  
**Coloris :** Blanc

**Rapport d'essais :** N° P125517 - DE/1 du 20 juin 2014  
**Nature des essais :** Essai par rayonnement NF P 92-501 (décembre 1995).  
**NF P 92-507 (Février 2004)**

**Classement :** **M2**

VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE

**Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITÉE A PRIORI**

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P125517 - DE/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 4 pages.

Trappes, le 20 juin 2014


 La Responsable du Département  
 Comportement au Feu et Sécurité Incendie

Sophie THIEFFRY


 Accréditation  
 N° 1-0806  
 Portée disponible  
 sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)
**Laboratoire national de métrologie et d'essais**

 Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00  
 Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : [info@lne.fr](mailto:info@lne.fr) • Internet : [www.lne.fr](http://www.lne.fr) • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244  
 Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP